ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല

(ബി ആന്റ് സി) ഒക്കൽ ഏരിയ പെരുമ്പാവൂർ, കുവപ്പടി എന്നീ സെക്ഷന്റെ കീഴിലാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ 17595-ം കുവപ്പടിയിൽ 9756-ം ഉപഭോക്താക്കളാണുള്ളത് ഒക്കലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ആഫീസാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 20,000-ൽ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള സെക്ഷനുകൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വിഭജിക്കാൻ ബോർഡ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

28 [1116] ശ്രീ. സാജുപോൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വേങ്ങൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ക്രാരിയേലി, കണ്ണംപറമ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ;

(സി) പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ. ബി ആന്റ് സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ക്രാരിയേലിയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു കിലോ മീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി നൽകുകയും കണ്ണംപറമ്പ് പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 60 മീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

33 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി

29 [1117] ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മുൻ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മുള്ളൂർക്കര, ചേലക്കര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓരോ 33 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly